



Referência interna 2299 /2019	n.º de processo 2019/800.10.303/2 residuais	tipo de processo Monitorização do abastecimento e distribuição de água e do saneamento de águas
----------------------------------	---	--

EDITAL

José Jorge Couto Vala, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, em cumprimento do disposto no nº1, do artigo 17, do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efetuadas à qualidade da água para consumo humano relativos ao 4º Trimestre de 2018.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, na redação atual. As não conformidades encontradas foram situações pontuais sem continuidade evidenciadas pela repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações.

Paços do Concelho de Porto de Mós, 26 de fevereiro de 2019

Pelo Município de Porto de Mós,
O Presidente da Câmara Municipal



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Alqueidão da Serra e Ribeira de Baixo		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,4	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	>300	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	5	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	440		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	5		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,4		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1,0		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	1,3		100%	1	1	100%
Antimónio(µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Merúrio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		100%	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Alqueidão da Serra e Ribeira de Baixo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Chão Pardo		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,1	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	84		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	78	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	10	>300	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	170	540		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	6		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,6	7,5		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<10	10		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02		100%	3	3	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	1,2		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	0,95		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	<3,5		100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3		100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	<5,0		100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<0,40		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	40	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	<5,0		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,0148		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2		100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,25		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	120	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	4,3	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	<0,20		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	6		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	39		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	20		100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	62		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5		100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	<0,010		100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	19		100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	1,4	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	13	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	0,58	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano (µg/L)	---	---	3,6	---	---	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	<0,025		100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Bentazona	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Diurão	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	100	---	<10,0	---	100%	1	1	100%
Alfa Total (Bq/L)	0,1	---	0,086	---	100%	1	1	100%
Beta Total (Bq/L)	1	---	0,192	---	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	<0,10	---	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Chão Pardo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Mira de Aire		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	1	---	---	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	62	99		100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	2	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	190	300		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2,0	5		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	8,5		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<10	<10		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	1,8		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	<3,5		100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,30		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3		100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	<5,0		100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<0,40		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	52	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	<5		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,0032		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2		100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,25		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	140	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	2,7	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	<0,20		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	16		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	5		100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	50		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5		100%	1	1	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	<0,010		100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,010	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	13		100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	7,9	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	1	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	2,3	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano(µg/L)	---	---	1,6	---	---	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	<0,025		100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Bentazona	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Diurão	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
MCPA	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	100	---	<10,0	---	100%	1	1	100%
Alfa Total (Bq/L)	0,1	---	<0,010	---	100%	1	1	100%
Beta Total (Bq/L)	1	---	0,038	---	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	<0,10	---	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Mira de Aire

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Pedreiras - Zona Alta		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	58		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,4		---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	32		---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	48		---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	530		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,4		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	11		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	1		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,50		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/O!
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Diurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Linurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!
Desetilerbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/O!	0	0	#DIV/O!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pedreiras - Zona Alta

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Porto de Mós		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,4	---	---	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	5	45	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	2	47	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	290	380		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,2	7,5		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<10	<10		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	1,5		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	0,85		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiodometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiodometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bentazona	0,10	---	---		100%	0	0	100%
Desetilterbutilazina	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Diurão	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
MCPA	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Radão (Bq/L)	100	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Alfa Total (Bq/L)	0,1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Beta Total (Bq/L)	1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Porto de Mós

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Serra		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,8	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	0,03		100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	2	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	360	380		100%	2	2	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	7		100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,8	8		100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	2	2	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<10	<10		100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,0		100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	<0,5		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	<3,5		100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,26		100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005		100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3		100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	<5		100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<0,40		100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	68	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	<5,0		100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,0094		100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,5		100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	210	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0		100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1		100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	8,9	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	<0,20		100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5		100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<3		100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	24		100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	13		100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	<10		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<3		100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<3		---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<3		---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	<0,010		100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010		---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,010		---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,010		---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,010		---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	6		100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	0		---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	2,5		---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	0,8		---	1	1	100%
Dibromochlorometano (µg/L)	---	---	2,1		---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	<0,025		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Bentazona	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Diurão	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	---	<0,025		100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	100	---	<10,0		100%	1	1	100%
Alfa Total (Bq/L)	0,1	---	<0,050		100%	1	1	100%
Beta Total (Bq/L)	1	---	0,11		100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	<0,10		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Serra

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Vale Florido		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Turvação (NTU)	4	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bentazona	0,10	---	---		100%	0	0	#DIV/0!
Desetiltributildiazina	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Diurão	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
MCPA	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutildiazina	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Radão (Bq/L)	100	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Alfa Total (Bq/L)	0,1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Beta Total (Bq/L)	1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Vale Florido (SMAS)		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2018 01 outubro 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Turvação (NTU)	4	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bentazona	0,10	---	---		100%	0	0	#DIV/0!
Desetilterbutilazina	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Diurão	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Radão (Bq/L)	100	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Beta Total (Bq/L)	1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.