

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | Z.A. Alqueidão da Serra e Ribeira de Baixo | | |
|---|--|--|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | 0,2 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | ND | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | ND | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | 453 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | <2 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | 7,7 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | <50 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ⁻ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | <0,3 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio(µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodichlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromochlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas - total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticida 1 (µg/L) | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticida 2 (µg/L) | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticida 3 (µg/L) | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticida 4 (µg/L) | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |

Nota 1 Lugares Abastecidos: Alqueidão da Serra, Casais dos Vales, Fonte dos Marcos, Carrasqueira, Fonte do Oleiro, Mendigos, Ribeira de Baixo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | Z.A. Chão Pardo | | |
|---|---|--|--------|-------------------------------|------------------------|--|------------|--------------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,2 | 0,5 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | 0 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | 250 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | <2 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | 6,6 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | <50 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ⁺ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | 13 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | <0,3 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodichlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | <0,03 | --- | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dimetoato | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| MCPA | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Metolacloro | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ometoato | 0,10 | --- | --- | --- | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alfa Total (Bq/L) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Chão Pardo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | | Z.A. Mira de Aire | | |
|---|---|--|--------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas | |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 6 | 6 | 100% | |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 6 | 6 | 100% | |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | 0,8 | --- | --- | 6 | 6 | 100% | |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | 46 | 54 | | 100% | 3 | 3 | 100% | |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | ND | ND | --- | --- | 2 | 2 | 100% | |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | ND | ND | --- | --- | 2 | 2 | 100% | |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | 119 | 155 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2,0 | <2,0 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 8 | 8,3 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Nitratos ⁻ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,3 | <0,3 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Bromodichlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Pesticidas - total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Bentazona | 0,10 | --- | <0,03 | | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| Desetilbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Dimetoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| MCPA | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Metalacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Ometoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Alfa Total (Bq/L) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Freguesia de Mira de Aire, União de Freguesias de Alcaria e Alvados, Casal Duro, Bouceiros, Demó, Livramento

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | Z.A. Pedreiras - Zona Alta | | |
|---|---|--|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | 0,2 | | --- | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | 88 | | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | 88 | | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | 575 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | <2 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | | 7,7 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | <0,3 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodichlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | <0,03 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dimetoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| MCPA | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Metalacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ometoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pedreiras, Casal da Nogueira

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | | Z.A. Porto de Mós | |
|---|---|--|--------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | <0,1 | 0,4 | --- | --- | 6 | 6 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | 35 | 47 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | <0,02 | <0,02 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | ND | >300 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | ND | >300 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | 374 | 439 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,5 | 7,6 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | 2,1 | 2,4 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | 1,4 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodiclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | <0,03 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | <0,005 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| MCPA | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Metolacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ometoato | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alfa Total (Bq/L) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Freguesia de Porto de Mós, Freguesia de Calvaria de Cima

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | | Z.A. Serra | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,2 | 0,3 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | 389 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | <2 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | 8 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | <10 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | <1 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | <0,3 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | 0 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodichlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | <0,03 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | <0,005 | | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alfa Total (Bq/L) | 0,1 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Freguesia Serro Ventos, S. Bento, Arrimal e Mendiga

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | | Z.A. Vale Florido | |
|---|--|--|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 | | |
| | | | | | | 01 outubro | | |
| | | | | | | 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | <0,1 | 0,2 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ⁻ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodiclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas - total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| MCPA | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Terbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alfa Total (Bq/L) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido (parte)

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - AQUANENA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS | | | | | Z.A. Vale Florido (SMAS) | | |
|---|--|-----------------|--------|-------------------------------|------------------------|--|------------|-----------------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2022 01 outubro 31 dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,4 | 0,5 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bromodiodometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dibromodiodometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pesticidas - total (µg/L) | 0,50 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Alacloro | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Bentazona | 0,10 | --- | --- | | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Diurão | 0,10 | --- | --- | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Radão (Bq/L) | 100 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beta Total (Bq/L) | 1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Dose Indicativa Total (mSv/yr) | 0,1 | --- | --- | --- | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido (parte)

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - ÁGUAS DE SANTARÉM

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.