MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO[1] DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS	Z.A. Chão Pardo

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2024
01 setembro
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,1	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	184	184		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2,0	<2,0		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	6,9		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50		100%	1	1	
Nitratos[2] (mg/L NO_3)	50	<10	<10		100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,93	0,93		100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0		100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Chão Pardo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os resultados analiticos apresentado evidenciam que a água distribuida está em conformidade com as normas de qualidade estebelecidas na legislação aplicável, não se registando incumprimentos.